



**Прокуратура  
Российской Федерации  
Прокуратура  
Чеченской Республики  
Прокуратура  
Октябрьского района  
г. Грозного**

Директору МБОУ «СОШ № 28»  
г. Грозный

Исаевой Х.Л.

ул. Имени Короля Иорданского  
Хашимистского Королевства  
Абдаллы II бен аль Хусейна, 7, г. Грозный,  
Чеченская Республика, 364000

18.01.17 № 2-160-17

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений законодательства  
о пожарной безопасности и противодействии терроризму

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства безопасности жизнедеятельности на объектах социальной сферы в деятельности МБОУ «СОШ № 28» (далее – Учреждение), по результатам которой выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности противодействии терроризму.

Так, в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно п. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 утверждены правила противопожарного режима (далее – Правила), содержащие требования пожарной безопасности, устанавливающие порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

АБ № 038290

В соответствии с п. 3 Правил лица к работе на объекте допускаются только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности, которое в свою очередь осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

Пунктом 12 Правил установлено, что на объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

Согласно ст. 2 Федерального закона № 35-ФЗ от 06.03.2006 «О противодействии терроризму», основными принципами противодействия терроризму являются обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет защиты прав и законных интересов, подверженных террористической опасности.

Проверкой установлено, что в Учреждении в нарушение вышеуказанных требований закона допускаются к работе на объекте граждане не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, в частности без прохождения пожарно-технического минимума, кроме того не проводятся практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

Одним из негативных последствий указанного является то, что подобное отношение ответственных лиц Учреждения к исполнению своих функциональных обязанностей нарушает установленные требования законодательства о пожарной безопасности и возникновению условий, не исключающих опасность для здоровья людей.

Непринятие мер по обеспечению пожарной безопасности усиливает угрозу террористических актов, последствиями которых являются массовая гибель людей и уничтожение имущества.

Установленные в ходе прокурорской проверки факты нарушений законов, в значительной степени стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей заместителем директора по АХЧ Исаевым В.А. и другими ответственными должностными лицами при отсутствии должного контроля со стороны руководства.

В целях выправления сложившейся ситуации руководству Учреждения необходимо серьезно переосмыслить свое отношение к организации работы в указанном направлении и безотлагательно принять комплекс мер, направленных на соблюдение работниками Учреждения требований законодательства о пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 7, ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

## ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять действенные меры к устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.
2. Разработать комплекс мер направленных на безусловное соблюдение работниками Учреждения требований законодательства о пожарной безопасности противодействию терроризму.
3. Обеспечить прохождение ответственными лицами Учреждения обучающих мерам пожарной безопасности, путем проведения противопожарного инструктажа прохождение пожарно-технического минимума в соответствующих организациях.
4. По установленным фактам нарушения закона провести служебную проверку и решить вопрос о привлечении к адекватной дисциплинарной ответственности заместителя директора по АХЧ Исаева В.А. и других должностных лиц, виновность которых будет установлена её результатами.
5. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течение месячного срока со дня внесения акта прокурорского реагирования с приложением к ответу копии приказа о наказании виновных лиц.

Прокурор района  
советник юстиции



В.А. Самбиев



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ  
г. ГРОЗНОГО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28» г.  
ГРОЗНОГО  
ул. Х.Д. Дачиева, 68, г. Грозный,  
Чеченская Республика, 364063  
Тел. +7(928) 004-93-08  
e-mail: [grozny-sch-28@vandex.ru](mailto:grozny-sch-28@vandex.ru)  
ОГРН 1082031005814  
ИНН 2015043593, КПП 201501001

№ 72 « 13 » 02 2017г.

СОБЛЖА-ГИАЛИН МЭРИН  
ДЕШАРАН ДЕПАРТАМЕНТ

«ЮКЪАРА ЮКЪАРДЕШАРАН ШКОЛА № 28»  
СОБЛЖА-ГИАЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ  
ЮКЪАРДЕШАРАН УЧРЕЖДЕНИ  
Х.Д. Дачиев цIарах урам, 68, Соблжа-ГIала  
Нохчийн Республика, 364063  
Тел. +7(928) 004-93-08  
e-mail: [grozny-sch-28@vandex.ru](mailto:grozny-sch-28@vandex.ru)  
ОГРН 1082031005814  
ИНН 2015043593, КПП 201501001

Прокурору Октябрьского района  
Советнику юстиции  
В.А. Самбиеву

Ваше представление №7-16а-2017 от 18.01.2017 г. «Об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности и противодействии терроризму» рассмотрено с участием представителя прокуратуры Октябрьского района Масаева Э.Ш.

По результатам приняты действенные меры к устранению допущенных нарушений законов, их причин и условий, им способствующих.

По выявленным нарушениям сообщаем следующее:

1. Разработан комплекс мер направленных на безусловное соблюдение работниками МБОУ «СОШ №28» требований законодательства о пожарной безопасности и противодействии терроризму.
2. Проведен противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум, обучение мерам пожарной безопасности в МБОУ «СОШ №28».
3. По установленным фактам нарушения закона проведена служебная проверка, виновные лица привлечены к адекватной дисциплинарной ответственности.

Директор

Х.Л. Исаева

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №28 ГОРОДА ГРОЗНОГО»  
(МБОУ «СОШ № 28 г. ГРОЗНОГО»)

**Приказ**

от 13.01.2017 года

№ 56

**О дисциплинарном  
взыскании**

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации» Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», по результатам проверки Прокуратуры Октябрьского района и в целях соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и противодействии терроризму, а так же в связи с допущенными нарушениями к выполнению своих функциональных обязанностей

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Объявить замечание ответственному за соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности и противодействие терроризму по АХЧ Изнаурову Я.Я.

Директор:



Х.Л. Исаева